



ECO-UMWELTINSTITUT Sachsenring 69 D-50677 Köln

Fa.

MOLL bauökologische Produkte GmbH

z.Hd. Herrn Förster

Rheintalstraße 35-43

68723 Schwetzingen

## ZIŅOJUMS Nr. 15078 B (kopsavilkums)

Pasūtītājs	Moll bauökologische produkte GMBH, Schwetzingen
Parauga apzīmējums Produkts	Paraugs 1, kas sastāv no: Pro clima DB+ UNI Tape ECO COLL
Parauga Nr:	150781-1 līdz 3
Parauga veids	Gaisa aizsargmembrānas sistēma, līme un līm lente
Parauga ņēmējs	Nodrošinājis Pasūtītājs
Parauga saņemšanas datums	19.05.2006
Pārbaudes slēdziena izdošanas datums	29.06.2006
Pārbaudes slēdziena lapaspušu skaits:	2
Pārbaudītās vērtības:	Emisiju analīze: 1. Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) 2. Formaldehīdi
Pārbaudi veikusī laboratorija:	ECO-Umweltinstitut FmbH, Koln

Tulkojums pareizs

Ivars Gredzens  
SIA „ARTIVA” Valdes loceklis

eco-Umweltinstitut GmbH  
Sachsenring 69, D-50677 Köln  
info@eco-umweltinstitut.com

Tel. +49-221-931245-0  
Fax +49-221-931245-33  
www.eco-umweltinstitut.com

Geschäftsführer:  
Dr. Hans-Ulrich Krieg  
Dr. Frank Kuebart

Sitz der Gesellschaft:  
Köln HRB 25664  
UstId: DE 811775799

Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG  
BLZ 370 623 65  
Kto.-Nr. 1 703 060 010



## Pārbaudes rezultāti un novērtējums

Šī sistēma, kas sastāv no Pro clima DB+ membrānas, UNI Tape līmlentes un ECO COLL līmes tika analizēta uz gaistošu organisku savienojumu (GOS) emisijas un tika pakļauta pārbaudēm uz formaldehīdu klātbūtni.

Pēc 14 dienu pārbaudes formaldehīdu klātbūtne netika konstatēta

Pēc 28 dienām viegli lēni gaistoši organiski savienojumi LGOS bija 28 qg / m<sup>3</sup>. Kā saistviela izmantotais 2-octyl-2H-isothiazol-3-on pēc 28 dienu pārbaudes netika konstatēts.

Videi draudzīgu būvniecības produktu pārbaudēs par robežrādītāju ir noteikts četrkārtīgs LGOS apjoms pēc 28 dienu pārbaudes, t.i. 300 qg/m<sup>3</sup> (piem. Natureplus, Blauer Engel). Dotajā gadījumā minētais rādītājs bija būtiski zemāks

**Sīkāku informāciju skatīt pievienotajā pārbaudes ziņojumā numurs, 15078.**

Köln, den 29.06.2006

Dr. rer. nat. Gerd Zwiener

Dr. Frank Kuebart

Tulkojums pareizs