



ECO-UMWELTINSTITUT Sachsenring 69 D-50677 Köln

Fa.

MOLL bauökologische Produkte GmbH

z.Hd. Herrn Förster

Rheintalstraße 35-43

68723 Schwetzingen

## ZIŅOJUMS Nr. 14910-4-6 B (kopsavilkums)

Pasūtītājs	Moll bauökologische produkte GMBH, Schwetzingen
Parauga apzīmējums	Paraugs 1, kas sastāv no:
Produkts	Pro clima INTELLO (14910-4) TESCON No 1(14910-5) ORCON F (14910-6)
Parauga Nr:	s.o.
Parauga veids	Gaisa aizsargmembrānas sistēma, līme un līmlente
Parauga ņēmējs	Nodrošinājis Pasūtītājs
Parauga saņemšanas datums	11.04.2006
Pārbaudes slēdziena izdošanas datums	15.05.2006
Pārbaudes slēdziena lapaspušu skaits:	2
Pārbaudītās vērtības:	Emisiju analīze:
	1. Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)
	2. Formaldehīdi
Pārbaudi veikusī laboratorija:	ECO-Umweltinstitut FmbH, Koln

Tulkojums pareizs

Ivars Gredzens

SIA „ARTIVA” Valdes loceklis

eco-Umweltinstitut GmbH  
Sachsenring 69, D-50677 Köln  
info@eco-umweltinstitut.com

Tel. +49-221-931245-0  
Fax +49-221-931245-33  
www.eco-umweltinstitut.com

Geschäftsführer:  
Dr. Hans-Ulrich Krieg  
Dr. Frank Kuebart

Sitz der Gesellschaft:  
Köln HRB 25664  
UstId: DE 811775799

Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG  
BLZ 370 623 65  
Kto.-Nr. 1 703 060 010



## Pārbaudes rezultāti un novērtējums

Šī sistēma, kas sastāv no Pro clima INTELLO membrānas, TESCON No1 līmlentes un ORCON F līmes tika analizēta uz gaistošu organisku savienojumu (GOS) emisijas un tika pakļauta pārbaudēm uz formaldehīdu klātbūtni.

Pēc 28 dienām viegli lēni gaistoši organiski savienojumi LGOS bija 28 qg / m<sup>3</sup>. Kā saistviela izmantotais 2-octyl-2H-isothiazol-3-on pēc 28 dienu pārbaudes netika konstatēts.

Videi draudzīgu būvniecības produktu pārbaudēs par robežrādītāju ir noteikts četrkārtīgs LGOS apjoms pēc 28 dienu pārbaudes, t.i. 300 qg/m<sup>3</sup> (piem. Natureplus, Blauer Engel). Dotajā gadījumā minētais rādītājs bija būtiski zemāks

Köln, den 17.05.2006

Dr. rer. nat. Gerd Zwiener

Dr. Frank Kuebart

Tulkojums pareizs

Ivars Gredzens  
SIA „ARTIVA” Valdes loceklis